

MẪU SỐ 07

(BAN HÀNH THEO TT52 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀ QUY ĐỊNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT)

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QUÝ II -2026

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị sử dụng nước:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

2. Địa chỉ:

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. Công suất bể chứa: 600m³ , / Tổng số dân được cung cấp nước: 520

4. Tên đơn vị cấp nước: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

5. Thời gian kiểm tra: Tháng 6 năm 2026 ngày 05 tháng 06 năm 2026 Thời gian trả kết quả : 29/06/2026

6. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 02

01: mẫu nước tập trung đầu nguồn tại bể tinh

02: Mẫu nước ngẫu nhiên tại vòi

B. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TT	Mã số mẫu, lấy mẫu	Nước chứa tại bể tinh - 26 DV 1357	nước sinh hoạt tại vòi - 26 DV 1358	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá đạt/không đạt
	Các thông số					
Thông số nhóm A						
	a. Thông số vi sinh vật					
1	Coliform tổng số	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100 mL	< 1	ĐẠT
				hoặc MPN/100mL		
2	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100 mL	< 1	ĐẠT
				hoặc MPN/100mL		
b. Thông số cảm quan và hoá học						
3	Màu sắc	KPH (LOD:0,97)	KPH (LOD:0,97)	TCU	15	ĐẠT
4	Mùi	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	ĐẠT
5	pH	7,4	7,3	-	Trong khoảng 6,0-8,5	ĐẠT
6	Độ đục	< 0,01	< 0,01	NTU	2	ĐẠT

7	Asen (Arsenic) (As)	KPH (LOD:0,00187)	KPH (LOD:0,00187)	mg/L	0,01	ĐẠT
8	Clo dư tự do	KPH (LOD:0,09)	KPH (LOD:0,09)	mg/L	Trong khoảng 0,2- 1,0	ĐẠT
9	Permanganat	KPH (LOD:0,25)	KPH (LOD:0,25)	mg/L	2	ĐẠT
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N)	KPH (LOD:0,09)	KPH (LOD:0,09)	mg/L	1	ĐẠT
Thông số nhóm B						
1	Trực khuẩn mủ xanh (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100mL	< 1	ĐẠT
2	Tụ cầu vàng (<i>Staphylococcus aureus</i>)	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100mL	< 1	ĐẠT

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)

các chỉ số đều đạt => không có khắc phục

Đ. ĐỀ NGHỊ (nếu có): KHÔNG



ngày 01 tháng 07 năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM TRẦN THẢO NGUYỄN