MẪU SỐ 07

(BAN HÀNH THEO TT52 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀ QUY ĐỊNH KIỂM TRA,GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT)

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QUÝ III -2026

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị sử dụng nước:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

2. Địa chỉ:

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. Công suất bể chứa: 600m3 , / Tổng số dân được cung cấp nước: 520

4. Tên đơn vị cấp nước:**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

5. Thời gian kiểm tra: Tháng 6 năm 2026 ngày 05 tháng 06 năm 2026 Thời gian trả kết quả : 14/09/2026

6. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 02

01: mẫu nước tập trung đầu nguồn tại bể tinh

02: Mẫu nước ngẫu nhiên tại vòi

B. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TT	*Mã số mẫu, lấy mẫu* / *Các thông số*	*Nước chứa tại bể tinh - 26 DV 2212*	*nước sinh hoạt tại vòi - 26 DV 2213*	*Đơn vị tính*	*Giới hạn tối đa cho phép*	*Đánh giá đạt/không đạt*
Thông số nhóm A						
	a. Thông số vi sinh vật					
1	Coliform tổng số	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL	< 1	ĐẠT
2	*E. coli* hoặc Coliform chịu nhiệt	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL	< 1	ĐẠT
	b. Thông số cảm quan và hoá học					
3	Màu sắc	KPH (LOD:0,97)	KPH (LOD:0,97)	TCU	15	ĐẠT
4	Mùi	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	ĐẠT
5	pH	6,9	6,9	-	Trong khoảng 6,0-8,5	ĐẠT
6	Độ đục	< 0,01	< 0,01	NTU	2	ĐẠT

7	Asen (Arsenic) (As)	KPH (LOD:0,00187)	KPH (LOD:0,00187)	mg/L	0,01	ĐẠT
8	Clo dư tự do	KPH (LOD:0,44)	KPH (LOD:0,97)	mg/L	Trong khoảng 0,2- 1,0	ĐẠT
9	Permanganat	KPH (LOD:0,25)	KPH (LOD:0,25)	mg/L	2	ĐẠT
10	Amoni (NH3 và $NH4^+$ tính theo N)	KPH (LOD:0,09)	KPH (LOD:0,09)	mg/L	1	ĐẠT
Thông số nhóm B						
1	Trực khuẩn mủ xanh *(Pseudomonas aeruginosa)*	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100mL	< 1	ĐẠT
2	Tụ cầu vàng *(Staphylococcus aureus)*	KPH (LOD:1)	KPH (LOD:1)	CFU/100mL	< 1	ĐẠT

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ***(nếu có)***

các chỉ số đều đạt => không có khắc phục

Đ. ĐỀ NGHỊ ***(nếu có):*** ***KHÔNG***

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO ĐÀ NẴNG
MSCN: 0106050554-005

PHẠM TRẦ THẢO NGUYÊN